



REP	DESIGNATION
1	CHAUDIERE Cf 14 IDEAL
2	Manchon union exécution légère joint sphérique MF 20/27
3	Robinet double réglage 20/27
4	Manchon à souder F fer cuivre ø 20/27 - 20/22
5	Ecroû à coller fer cuivre 20/27
6	Séparateur d'air type 3/4 M
7	Purgeur airtel type 8
8	Réduction MF M. 12.47 F. B. 13
9	Coude FF ø 20/27

A.F.U.L. LES BOUVREUILS

Date	30-6-1971	Date	Designation des Modifications	Visa
Echelle	15 cm/m			
Dessiné par	Jurlo			
Vérifié par				
N°	4733.182			



climatisation - ventilation - installations thermiques et sanitaires - équipement de laboratoires

entreprise Daniel CHAPUZET

société anonyme au capital de 3.428.000 francs

route de montmoreau, angoulême

Levitt France 42 AVENUE MONTAIGNE PARIS 8^e ALM 82 M

MONTAGE CHAUFFERIE

Le parc de VILLEROY MENNECY

DATE 30.6.71

ECHELLE 0,10 pm

EXECUTION

BOISSY GAUCHE

NR 6/3