



1	Chaudière 2 GTA 5gaz naturel "IDEAL GAZINA"	13	Robinet BANIDES 98 MF Ø 20 sans patte
2	Ballon 200L avec revêtement procilex "PAUCHARD"	14	Robinet d'arrêt 15/21 M.M.
3	Vase d'expansion 8.05	15	Clapet de non retour 15/21
4	Circulateur chauffage Z2 R "SALMSON"	16	Thermostat
5	Circulateur eau chaude XP11.	17	Raccord union Ø 20/27 M.F.
6	Purgeur airmat type "JULIEN & MEIGE"	18	Entonnoir
7	Purgeur airmat manuel.		
8	Mano et soupape de sécurité.		
9	Séparateur d'air.		
10	Groupe de sécurité.		
11	Thermomètre.		
12	Robinet double réglage Ø20.		

A.F.U.L LES BOUVREUILS Section 15

Date	Designation des Modifications	Vies
10.7.72 <td></td> <td></td>		
Echelle 1/10		
Dessiné par B.G.		
Vérifié par [Signature]		
N° 4733-224		

climatisation - ventilation  
installations thermiques et sanitaires  
équipement de laboratoires

**dc** entreprise Daniel CHAPUZET

route de montmoreau, angoulême  
tel. 05.08.08 110 lignes groupées

*Scott France* 47 AVENUE MONTAIGNE PARIS 8<sup>e</sup> ALM 82<sup>e</sup>

**MONTAGE CHAUFFERIE**

Le Parc De Villeroy KENNEDY

DESIGN CHAPUZET VERIFIE APPROUVE DATE 14.07.72

Execution GREGY DROU NR 1/1